


LEGENDA ZARIADENÍ:

POZ.	NÁZOV, ROZMER	P. KS
1	VISSMANN VITODENS 200W-B2HA S VÝKONOM 11,8 kW	1
2	EXPAZNÁ TLAKOVÁ NÁDOBA FLEXCON C18, OBSAH 18 LITROV	1
		1
T1	ČIDLO VONKAJŠEJ TEPLOTY	1
T2	ČIDLO VÝSTUPNEJ TEPLOTY	1
O1	OVLÁDANIE	1
KS	KOMÍNOVÁ SADA - PREVÁDZKA NEZÁVISLÁ NA VZDUCHU V MIESNOSTI, UKONČIŤ 1000 MM NAD STRECHOU. KONCENTRICKÉ PREVEDENIE ODVODU SPALIN A PRÍVODU SPAĽOVACIEHO VZDUCHU S PRIPÁJACÍM ADAPTÉROM 100/60	1

PARAMETRE VETIEV

VETVA	POPIS VETVY	tw1 °C	dt K	tw2 °C	Q W	M1 kg/h	ZadDT1 Pa
V1	RADIÁTORY	65.0	15.0	50.0	14954	744	9771
OD KOTLA		65.0	15.0	50.0	14954	744	9771

DOPLNENIE VODY DO ÚK



LEGENDA

- POTRUBIE VYKUROVANIA - IZOLOVANÉ
- EXPANZNÉ POTRUBIE - OCEĽ DN15 - IZOLOVANÉ
- PV - POISTNÝ VENTIL
- M - MANOMETER
- GK - GUĽOVÝ KOHÚT
- P - PRECHODKA
- F - FILTER
- AOV - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL, DN15
- REFLEX MK - SERVISNÁ ARMATÚRA SO ZAISTENÍM V OTVORENEJ POLOHE

POZNÁMKA

PRI EL. ZAPOJENÍ JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ PODĽA NORIEM:
STN 33 2000 4-46 ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE BUDOV. ČASŤ 4: ZAISTENIE BEZPEČNOSTI.
STN 33 2000-3 ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE BUDOV. ČASŤ 3: STANOVENIE ZÁKL. CHARAKTERISTÍK

Autor návrhu	Ing.Radomír Hitrik	ENAU, s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, PhD. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email:fedorcak@enau.sk	
Zod. projektant	Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
Vypracoval	Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
Stavebník	Obec Ladomírová 089 01 Svidník		
Miesto stavby	k.ú. Ladomírová, okres Svidník	Číslo zákazky	2019-055
Názov stavby	STAVEBNÉ ÚPRAVY KOMUNITNÉHO CENTRA	Formát	2 x A4
Objekt	VYKUROVANIE	Dátum	03/2019
Obsah	SCHÉMA ZAPOJENIA KOTOLNE	Stupeň	STAVEBNÉ POVOLENIE
Časť	TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV	Mierka	1:100
		Číslo výkresu	02